

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 с.ОКтябрьского»**  
Муниципальнэ клэзоне щцэныгъэ Гуэху щцангэ «Щцэныгъэ курыт Гуэху щцангэ № 6  
Октябрькьалэ»

Муниципальный кьырал битеу билим бериу учреждения «Октябрьское элни битеу  
билим бериучю орта школу № 6»

361101, КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября № 36

тел. 8(86633)47-2-61, e-mail: mr-school6@bk.ru

ИНН 0703002820 КПП 070301001 р/сч 40204810000000000192

ОГРН 1020700557998

№ 503

12.09.2024

И.о. прокурору района  
советнику юстиции  
Антышеву А.Г.

Администрация МКОУ СОШ № 6 с.Октябрьского в ответ на представление от 28.08.2024 № 10-40-2024 «Об устранении нарушений п.15 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ч.7 ст.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» сообщает, что Ваше представление рассмотрено с участием помощника прокурора А.У. Мирзовым и приняты следующие меры по устранению нарушений закона, причин и условий, им способствующих, и недопущению впредь им подобным.

1. Шлейф № 15 автоматической пожарной сигнализации исправлен (абзац 1 п.54 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»).

2. В ходе запланированного капитального ремонта здания школы будут установлены указатели со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами направление движения к пожарному гидранту, являющимся источником противопожарного водоснабжения.

3. Организовано проведение проверок работоспособности имеющихся внутренних противопожарных водопроводов в части водоотдачи не реже 2 раза в год (весной и осенью), с внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

4. Организован учет и периодичность осмотра первичных средств пожаротушения в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Прокуратура  
Майского района  
ПОЛУЧЕНО  
12 09 24

5. В дошкольном корпусе «Капитошка» шлейфы № 1, 2 и 10 автоматической пожарной сигнализации исправлен (абзац 1 п.54 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»).

6. Будет проведена проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачного помещения, согласно абзацу 1 п. 13 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

7. Усилен контроль деятельности должностного лица.

8. Вынесено замечание за нарушение своих должностных обязанностей Поночевной Е.В., заведующему хозяйством школы, Харитоновой М.В., заведующему хозяйством дошкольного корпуса «Капитошка» (копия приказа от 04.09.2024 № 29-ДВ прилагается).

Директор МКОУ СОШ №6



Н.В. Щербакова