

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 с.ОКТАБРЬСКОГО»**

Муниципальнэ клэзоне щцэныгъэ Гуэху щцапцэ «Щцэныгъэ курыт Гуэху щцапцэ № 6
Октябрькълэ»

Муниципальный къырал битеу билим бериу учреждения «Октябрьское элли битеу
билим бериучю орта школы № 6»

361101, КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября № 36, тел. 8(86633)47-2-
61, e-mail: mr-school6@bk.ru

ИНН 0703002820 КПП 070301001 ЕКС 40102810145370000070 ОГРН 1020700557998

№ 154

01.04.2025

Главному государственному инспектору
Майского и Терского районов по пожарному надзору
А.А. Бженикову

Администрация МКОУ СОШ № 6 с. Октябрьского направляет информацию по исполнению каждого пункта предписаний от 23.07.2024 №2407/006-07/144/ПВПР с подтверждающими документами:

1. В дошкольном корпусе «Капитошка» проведена проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачного помещения, согласно абзацу 1 п. 13 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (копия акта проверки состояния огнезащитных покрытий деревянных конструкций прилагается).

2. В дошкольном корпусе «Капитошка» шлейфы № 1, 2 и 10 автоматической пожарной сигнализации исправлены (абзац 1 п.54 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ») (копия записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты прилагается).

3. Организовано проведение проверок работоспособности имеющихся внутренних противопожарных водопроводов в части водоотдачи не реже два раза в год (весной и осенью), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (копия актов прилагается).

Директор МКОУ СОШ № 6



Щербакова Н.В.